

STRATEGI
PROGRAM
PLAN
▶ **POLICY**
RIKTLINJER
REGLER

**TEMPERATURPOLICY I
HÖGANÄS KOMMUN**



**HÖGANÄS
KOMMUN**



Fastställt av: Teknik och Fastighetsförvaltningen

Datum: 2017-10-31

För revidering ansvarar: Teknik och Fastighetsförvaltningen

För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: John Nielsen

Dokumentet gäller för: Höganäs Kommun

Dokumentet gäller till och med: Tills vidare



1 TEMPERATURPOLICY I HÖGANÄS KOMMUN

1.1

Temperaturer

Inomhustemperaturen regleras för de lokaler som uppvärms. Under uppvärmningsperioden skall följande temperaturer hållas i olika lokaler. Temperaturerna gäller under verksamhetstid. På övrig tid skall temperatursänkning ske.

Utbildningsverksamhet

Klassrum, övriga arbetslokaler	+ 20 °C
Uppehållsrum	+ 19 °C
Gymnastiksal	+ 17 °C
Korridorer, kapprum	+ 17 °C
Förskolor	+ 20 °C

Offentliga lokaler

Bibliotek, museer, teatrar, samlingslokaler hörsalar, restauranger etc.	+ 20 °C
----------------------------------------------------------------------------	---------

Sociala institutioner

Gruppboende	+ 20 °C
Servicehus för äldre, ålderdomshem o liknande	+ 23 °C
Skyddade verkstäder samt provnings- och träninginstitutioner, lägsta möjliga inom intervallet	+ 16 – 22 °C

Verkstäder

Lokaler där lätt arbete försiggår: Lägsta möjliga inom intervallet	+ 16 – 20 °C
-----------------------------------------------------------------------	--------------

Lokaler där hårt arbete försiggår: Lägsta möjliga inom intervallet	+ 12 – 18 °C
-----------------------------------------------------------------------	--------------





Kontor

Kontorslokaler, sammanträdesrum,
expeditioner, receptioner
och övriga liknande
arbetslokaler + 20 °C

Idrotts-, fritids- och motionsanläggningar

Simhallar lokaltemperatur + 2°C över vattentemperaturen

Vattentemperaturer:

– Simhallar + 28 °C
– Reumatikerbad, handikappbad + 34 °C

Luftburna hallar (inte för bad):

- Fotboll + 10 °C
- Tennis, badminton m.m. + 15 °C

Oisolerade ishallar (får vid behov höjas vid publikarrangemang) + 5 °C

Gymnastiksal, sporthallar

– för gymnastik + 19 °C
– för bollspel + 15 °C

Omklädningsrum + 20 °C
Duschrum + 21 °C
Simhall + 28 °C
Fritidsgårdar, klubblokaler + 20 °C





Övriga utrymmen

Trapphus frys-skyddas, uppvärms till	+ 5 °C
Källare, skyddsrum, förråds- och andra utrymmen där personal endast tillfälligtvis vistas frys-skyddas, uppvärms till	+ 5 °C

Garage

Garage som endast används för uppställning av fordon uppvärms ej.	
Garagerade fordon för utsättning i trafik	+ 9 °C

Byggnad som inte utnyttjas

Sådan byggnad får för undvikande av skador uppvärmas till	+ 5 °C
-----------------------------------------------------------	--------

Bostäder

Lägenheter, bebodda	+ 20 °C
Lägenheter, obebodd frys-skyddas, uppvärms till	+ 5 °C
Nattemperaturen sänks med	2 °C

Kommentarer

Angivna temperaturer gäller då uppvärmningsbehov finns och verksamhet pågår. Temperatursänkning skall ske under all annan tid. Avvikelse inom intervallet +/-1 °C godtas för ovan angivna värden. Mätning av temperaturen skall ske i vistelsezonen ca 1 m över golv. Ytterväggens temperatur på insidan i rummet bör inte ligga mer än 5 °C lägre än angiven rumstemperatur. Om den är det, får rumstemperaturen höjas någon grad.





Vid föreskrivna värden på rumstemperaturen får el-radiatorer eller luftvärmare inte användas för att höja temperaturen däröver.

Arbetsmiljöverkets författningssamling, Arbetsplatsens utformning, AFS 2000:42, gäller alltid även då uppvärmningsbehov föreligger eller då utomhustemperaturen är lägre än -16 °C .

Under sommarperioden (15 maj-15 september) gäller följande:
Värmen skall normalt vara avstängd. Rumstemperaturen kan under denna period tillåtas variera mellan $+20\text{ °C}$ och uppåt beroende på utomhustemperaturen. Inomhustemperaturen kan några timmar per dygn tillåtas sjunka till $+16\text{ °C}$, detta för att kunna utnyttja sommarnattkyla.

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Fastighetschef

John Nielsen

